

# 실내공기질 점검표

【 시설군 : 실내주차장 】

## 1. 일반현황

시설명	강남구청		
주소(소재지)	강남구 삼성로 66	전화번호	02-3423-6226
		FAX번호	02-3423-8845
연면적 (의료기관은 병상수도 기재)	2,300m <sup>2</sup>	거주자수 (상근자 포함)	70명
준공일(건축허가일)	2014.3.21	일일 이용객수	150명/일
소유(점유)자	강남구청장	담당자 성명	김학수
		핸드폰	010-3***-***
		e-mail	ksm**@se***.***

## 2. 환기 및 공기정화설비 현황

내용	세부내역
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 기계식 환기시설 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설치( ○ ), 미설치( )</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공기정화시설 설치내역                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 집진(제진)시설(시설별 용량 및 대수)</li> <li>○ 세정탑(시설별 용량 및 대수)</li> <li>○ 기타시설(시설별 용량 및 대수)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설치( ○ ), 미설치( )</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공기흡입구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 흡입구방향 : 도로측, 보도측, 기타( 기타 )</li> <li>• 흡입구 지상높이 : 6m</li> <li>• 먼지유입 가능성 : (있음, √없음)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공기배기구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배기구방향 : 도로측, 보도측, 기타( 기타 )</li> <li>• 배기구 지상높이 : 5 m</li> <li>• 먼지유입 가능성 : (있음, √없음)</li> </ul>

## 3. 운영관리현황

시설운영관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자체운영관리( ), 위탁관리( ○ )</li> <li>- 관리업체명(위탁시) : ***건설팅</li> </ul>			
여과필터관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소주기 : 수시, 일1회, 주2회, 주1회, 월1회, 교체시, 기타</li> <li>• 교체주기 :</li> </ul>			
청소	종류	바닥물청소	닥트청소	기타
	주기	○	○	
시설점검일지 작성 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유( ○ ), 무( )</li> <li>• 점검주기 : 일1회(수시)</li> </ul>			



#### 4. 점검사항 및 결과

(양호 : ○, 불량 : ×)

구 분	주 요 확 인 사 항	확 인 결 과
환기설비의 적정 여부	○ 공기의 흡입구 및 배출구가 빗물 또는 쓰레기 등이 들어오는 것을 막을 수 있는 구조인지 여부	○
	○ 외부배출구로부터 배출되는 공기 및 소음으로 인한 보행자, 인근 건물 등의 피해 여부	○
	○ 환기덕트는 공기를 오염시키지 아니하는 재료인지 여부	○
	○ 배출구에서 배출되는 공기가 흡입구로 직접 들어가지 아니하는 구조인지 여부	○
공기정화설비의 적정 여부	○ 환기설비 등의 내부에 공기정화시설이 있을 경우에는 필터교체주기, 시설유지관리상태 등을 확인·오염물질의 적정 제거 여부	○
	○ 기기의 부식, 마모 등으로 오염물질이 함유된 공기가 누출되고 있는지 여부	○
	○ 댐퍼의 개폐상태, 동력전달장치의 이상여부, 운전상태(진동 및 소음상태 등)	○
	○ 환기실 및 공기정화설비의 청소 및 정리정돈 여부	○
	○ 운전자의 운전방법 숙지상태	○
관리 책임자	○ 교육 수료 여부	○

2015. 4. .

확인자 성명 : 김 학 수 (서명 또는 인)